



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Вышневолоцкая, д. 48,
г. Боровичи, Новгородская обл. 174411
E-mail: borgen@novgorod.net

телефон/факс (812) 273-33-94

телефон/факс: (816 64) 2-32-41

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 43-612-30/ПР

с. Мошенское

« 17 » сентября 2012 г.

Предписание выдано: Боровичским отделом по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Роговцова О.В. №43-612/Рк от 23.08.2012 г.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Боровичского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора Лукашева Людмила Анатольевна.

Наименование организации: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ОАУСО «Мошенской ДИ»).

При проведении проверки присутствовали: директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Дубровина Наталья Ивановна, ответственный за электрохозяйство ОАУСО «Мошенской ДИ» Бойцов Валерий Павлович.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 10.09.2012 г. по 16 час. 00 мин. 17.09.2012 г.

по адресу: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, дом 13.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 17.09.2012 г. № 43-612-82/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№ п/п	Содержание мероприятия, ссылка на пункт действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих обязательные требования	Срок исполнения
1.	Выполнить проверку однолинейной схемы электроснабжения в целом по потребителю на соответствие фактической эксплуатационной с внесением необходимых исправлений, дополнений и изменений (ПТЭЭП п.п.1.2.6, 1.8.5).	05.10.2012 г.
2.	Представить в орган Ростехнадзора экземпляр однолинейной схемы электроснабжения, подписанный ответственным за электрохозяйство («Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» п. 6.1).	05.10.2012 г. <i>Боричевский</i>
3.	Журнал инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током привести в соответствие с требованиями НТД (ПОТ РМ-016-2001 Приложение №6, п. 1.4.4. ПТЭЭП).	20.09.2012 г.
4.	Представить в орган Ростехнадзора журнал учета и содержания средств защиты (п. 1.2.6. ПТЭЭП, п. 1.4.2., Приложение 2 ИПИСЗ).	20.09.2012 г.
5.	Составить список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров (п.п. 1.5.27., 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП).	20.09.2012 г.


Информировать Боровичский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде на имя начальника отдела Кузьмина С.Н. о выполнении пунктов настоящего Предписания.

Представить в письменном виде в Боровичский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора на имя начальника отдела Кузьмина С.Н. в срок до 10.10.2012 г. информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлена, один экземпляр получила: директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Дубровина Наталья Ивановна


(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор


(подпись)

Л.А. Лукашева