



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новгородской области
173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

УНД и ПР ГУ МЧС по Новгородской области

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 к. 3

Отделение надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам
г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, тел. 8-(816)-69-5-28-47

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 11

г. Пестово

(место составления акта)

«06» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«14» час «30» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Киреева Виталия Сергеевича № 11 от «04» марта 2021г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Красная Гора д.84.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Областное автономное учреждение социального обслуживания "Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5309005853.

Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин «15» марта 2021г. по 14 ч. 30 мин «06» апреля 2021г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

10 ч. 00 мин. «15» марта 2021г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший дознаватель ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич.

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось

При проведении проверки присутствовали: директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьева Наталья Павловна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, д. Красная д.84.
- отчёт о результатах расчёта пожарного риска не представлен;
- специальные технические условия не представлены;
- охранное обязательство на объект культурного наследия не представлено;
- Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Работники ОАУСО «Мошенской ДИ» не прошли внеплановый инструктаж по изучению ППР РФ вступивших в силу с 01.01.2021 года.	основание: пункт 26. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	ОАУСО «Мошенской ДИ»
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с разделом XVIII ППР РФ.	основание: пункт 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР РФ)	ОАУСО «Мошенской ДИ»
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	основание: пункт 26 ППР РФ	ОАУСО «Мошенской ДИ»
4.	Шлейф № 3 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	основание: пункт 54 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
5.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	основание: п. 23 Правил противопожарного режима; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п.п. 7.6.1 - 7.6.5 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»);	ОАУСО «Мошенской ДИ»

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

Прилагаемые документы: акт № 5 на огнезащиту от 10.04.2019г., акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ, Предписание № 11/1/1 от 06.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Денке Алексей Евгеньевич
«06» апреля 2021 г.



(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьева Наталья Павловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новгородской области
(наименование территориального органа МЧС России)

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая московская, д. 67-б т. 66-27-94, ф. 66-28-11, E-mail: mchsguno@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-(816-69)-5-28-47

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

ИНН 5309005853

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника Отделения надзорной деятельности и ПР
по Пестовскому и Мошенскому районам Киреева В.С. № 10

от « 04 » марта 2021 года, (ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период) с 10 ч 00 мин.
« 15 » марта 2021 г. по 14 ч 00 мин. « 06 » апреля 2021 г.

проведена проверка старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и
Мошенскому районам Денкс Алексеем Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

объекта защиты: Областного автономного учреждения социального обслуживания "Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по адресу: Мошенской район, с. Мошенское,
ул. Калинина д.84.


проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьевой Н. П.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа, утверждённого руководителем организации (с. Мошенское, ул. Кали-	основание: пункт 23. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работни-	01.03.2022г.	

	нина, д.84)	ков организаций"		
2	Работники ОАУСО «Мощенской ДИ» не прошли внеплановый инструктаж по изучению ППР РФ вступивших в силу с 01.01.2021 года.	основание: пункт 26. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.03.2022г.	
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с разделом XVIII ППР РФ.	основание: пункт 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР РФ)	01.03.2022г.	
4	План эвакуации на втором этаже размещён не в соответствующем месте, указанным на самом плане эвакуации.	основание: п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.	01.03.2022г.	
5	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	основание: пункт 26 ППР РФ	01.03.2022г.	
6	Двери (люки) чердачных помещений расположенных на втором этаже лестничных клеток не закрыты на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.	основание: пункт 18 ППР РФ.	01.03.2022г.	
7	В общем коридоре и комнате на первом этаже допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией.	основание: пункт 34 ППР РФ.	01.03.2022г.	
8	Бытовые электроприборы (электроплита, микроволновая печь) на первом этаже оставлены без присмотра включёнными в электрическую сеть.	основание: подпункт «и» пункт 35 ППР РФ.	01.03.2022г.	
9	Шлейф № 13 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправ-	основание: пункт 54 ППР РФ.	01.03.2022г.	

	ном состоянии.			
10	Руководителем организации не организована проверка внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью).	основание: пункт 48 ППР РФ.	01.03.2022г.	
11	Огнетушители № 5, 6, находятся в неисправном состоянии.	основание: пункт 54 ППР РФ.	01.03.2022г.	
12	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	основание: п. 23 Правил противопожарного режима; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п.п. 7.6.1 - 7.6.5 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»);	01.03.2022г.	
13.	Руководителем организации не предоставлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.	ч. 1 ст. 64, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 	01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

старший дознаватель отделения надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам

Денкс А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«06» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ОАУСО «Мошенской ДИ»

Кондратьева Н. П.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» апреля 2021 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: mchsguno@yandex.ru

УНД и ПР ГУ МЧС по Новгородской области

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 к. 3

Отделение надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, тел. 8-(816)-69-5-28-47

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 10

г. Пестово

(место составления акта)

«06» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Киреева Виталия Сергеевича № 10 от «04» марта 2021г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Калинина д.84.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Областное автономное учреждение социального обслуживания "Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5309005853.

Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин «15» марта 2021г. по 14 ч. 00 мин «06» апреля 2021г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

10 ч. 00 мин. «15» марта 2021г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший дознаватель ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич.

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось

При проведении проверки присутствовали: директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьева Наталья Павловна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, с. Мошенское, ул. Калинина д.84.
- отчёт о результатах расчёта пожарного риска не представлен;
- специальные технические условия не представлены;
- охранное обязательство на объект культурного наследия не представлено;
- Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует график проведения повторного инструктажа, утверждённого руководителем организации (с. Мошенское, ул. Калинина, д.84)	основание: пункт 23. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	ОАУСО «Мошенской ДИ»
2.	Работники ОАУСО «Мошенской ДИ» не прошли внеплановый инструктаж по изучению ППР РФ вступивших в силу с 01.01.2021 года.	основание: пункт 26. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	ОАУСО «Мошенской ДИ»
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с разделом XVIII ППР РФ.	основание: пункт 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР РФ)	ОАУСО «Мошенской ДИ»
4.	План эвакуации на втором этаже размещён не в соответствующем месте, указанным на самом плане эвакуации.	основание: п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	основание: пункт 26 ППР РФ	ОАУСО «Мошенской ДИ»
6.	Двери (люки) чердачных помещений расположенных на втором этаже лестничных клеток не закрыты на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.	основание: пункт 18 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
7.	В общем коридоре и комнате на первом этаже допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией.	основание: пункт 34 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
8.	Бытовые электроприборы (электроплита, микроволновая печь) на первом этаже оставлены без присмотра включёнными в электрическую сеть.	основание: подпункт «и» пункт 35 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
9.	Шлейф № 13 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	основание: пункт 54 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
10.	Руководителем организации не	основание: пункт 48 ППР РФ.	ОАУСО

	организована проверка внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью).		«Мошенской ДИ»
11.	Огнетушители № 5, 6, находятся в неисправном состоянии.	основание: пункт 54 ППР РФ.	ОАУСО «Мошенской ДИ»
12.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	основание: п. 23 Правил противопожарного режима; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п.п. 7.6.1 - 7.6.5 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»);	ОАУСО «Мошенской ДИ»
13.	Руководителем организации не предоставлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.	ч. 1 ст. 64, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	ОАУСО «Мошенской ДИ»

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____.

Прилагаемые документы: акт № 2 на огнезащиту от 23.03.2020г., Устав, договор № 875 от 01.01.2021г. акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ, Предписание № 10/1/1 от 06.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Денке Алексей Евгеньевич
«06» апреля 2021 г.

_____ (подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьева Наталья Павловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2021г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99