



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новгородской области
173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@vandex.ru

УНД и ПР ГУ МЧС по Новгородской области

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 к: 3

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и
Мошенскому районам**

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, тел. 8-(816)-69-5-28-47

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 7

г. Пестово

(место составления акта)

«27» февраля 2017 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Киреева Виталия Сергеевича №7 от «23» января 2017г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты: **ТЕРРИТОРИЯ, ЗДАНИЯ, СОРУЖЕНИЯ ОАУСО «МОШЕНСКОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» Д. КРАСНАЯ ГОРА**, по адресу: Новгородская область, д. Красная Гора, 48.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5309005853.

Дата и время проведения проверки: с 14 ч. 00 мин «16» февраля 2017г. по 12 ч.00 мин «27» февраля 2017г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

14 ч. 00 мин. «16» февраля 2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Киреев В.С..

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось

При проведении проверки присутствовали: Директор ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кондратьева Н.П.


В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, д. Красная Гора, 48.
- отчёт о результатах расчёта пожарного риска не представлен;
- специальные технические условия не представлены;
- охранное обязательство на объект культурного наследия не представлено;

В ходе проверки: **нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области

Киреев Виталий Сергеевич


«27» февраля 2017 г.


(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«27» февраля 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99